



SOKPRO D.O.O.
GORIŠNICA 56
2272 GORIŠNICA

Naš znak: JPE-351-1010/2024-007 R-176-P
Vaš znak:

Datum: 24. 07. 2026

DISTRIBUCIJSKI SISTEM PLINA

ZADEVA: Drugo mnenje k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu Rektorski center Brinje

Spoštovani,

Z vašo vlogo z dne 17.7.2026, ki smo jo prejeli 16.7.2026 ste nas zaprosili za izdajo drugega mnenja k predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta Rektorski center Brinje BR-01 (v nadaljevanju OPPN).

Območje OPPN se nahaja na zahodu Občine Dol pri Ljubljani, v severozahodnem delu kraju Brinje, ki je del katastrske občine 1760 Beričevo. Načrtovane prostorske ureditve so vezane na obstoječi kompleks Rektorskega centra (RIC), ki vključuje objekte z znanstveno-raziskovalno in izobraževalno dejavnostjo. Na območju OPPN so predvidene prostorske ureditve, ki nadgrajujejo obstoječe funkcije, omogočajo gradnjo novih objektov, izboljšujejo prometno dostopnost ter omogočajo dolgoročen razvoj dejavnosti:

- Objekt A (Podatkovni center) - postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe.
- Objekt B (prizidava Šolskega centra ICJT) - stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo,
- Objekt C (upravno raziskovalni objekt) - druge poslovne stavbe, stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo.
- Objekt D (pomožni objekt za CSRAO) - druge poslovne stavbe, skladiščne stavbe, garažne stavbe, objekti za ravnanje z odpadki.

Mnenje izdajamo na podlagi 123. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in št. 23/24) za področje oskrbe s plinom. Energetika Ljubljana je izvajalec izbirne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja plina na območju občine Dol pri Ljubljani (Odlok - Uradni list RS, št. 43/2013).

Dostavljen predlog OPPN smo pregledali in upošteva zahteve iz mnenja Energetike Ljubljana št. JPE-351-1010/2024-004 R-176-P z dne 4.4.2025 ter predpise iz pristojnosti opravljanja dejavnosti izvajalca izbirne gospodarske javne službe sistemskega operaterja

distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Zato k osnutku OPPN izdajamo pozitivno mnenje.

Posegi v varovalni pas obsoječega distribucijskega plinovodnega omrežja

Na območju OPPN je izvedeno obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje. Skladno s 43. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP in 133/23) je potrebno za posege v varovalni pas plinovodnega omrežja pridobiti mnenje Energetike Ljubljana k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Izvedba ukrepov za zaščito obstoječega plinovodnega omrežja zaradi novih posegov v prostor bremen] investitorja novih posegov. Zaščito obstoječega plinovodnega omrežja se izvede z ustreznimi odmiki načrtovanih posegov ali s posebnimi varnostnimi ukrepi ali v skrajnem primeru s prestavitvami, ki jih mora predhodno potrditi in z njimi soglašati upravljavec Energetika Ljubljana.

Priključitev stavb na distribucijsko plinovodno omrežje

Priključitev načrtovanih stavb na distribucijsko plinovodno omrežje S2080 DN100 se izvede s plinskim priključkom, ki se zaključi z glavno plinsko zaporno pipo v omarici nameščeni v ali na fasadi.

K dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor/projektant skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) pridobiti mnenje Energetike Ljubljana.

Pri projektiranju je treba poleg splošnega principa dobre inženirske prakse upoštevati še posebej:

- Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (Energetika Ljubljana, d.o.o., <http://www.energetika-lj.si/>),
- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02),
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 102/2020).

Zbirnik komunalnih vodov v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja mora zajemati obstoječe in predvideno plinovodno omrežje.

Lep pozdrav,

ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o.

Aleš Cjuha

namestnik vodje Sektorja za investicije in razvoj

Pripravil

Adam Bole

