

Oznaka vzorca: **23/1025**

Teden: 2023.23: 05.06.2023 - 09.06.2023

Upravljelec: Občina Dol pri Ljubljani

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor, Ljubljana

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Paketi: Clostridium perfringens + Enterokoki + Svinec 2022 + Skupina A 2023

Vodni sistem: VINJE ŽABJA VAS

Oskrbovano območje: VINJE ŽABJA VAS (št. uporabnikov: 108)

Mesto vzorčenja: St. h. Vin.Ž vas

Naslov mesta vzorčenja: Vinje 5, Dol pri Ljubljani

Opomba mesta vzorčenja: korito v kuhinji

Datum vzorčenja: 07.06.2023 11:11

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	07.06.2023	25.06.2023	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=14,8		°C	Skladen	07.06.2023	25.06.2023	
pH vrednost	=7,1	6.5..9.5		Skladen	07.06.2023	25.06.2023	
Električna prevodnost pri 20 °C	=51	≤2500	μS/cm	Skladen	07.06.2023	25.06.2023	
Vonj	=0	≤1		Skladen	07.06.2023	25.06.2023	
Motnost	=0,1	≤4	NTU	Skladen	08.06.2023	08.06.2023	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	08.06.2023	08.06.2023	
Število kolonij pri 22°C	<10	≤100	/mL	Skladen	10.06.2023	10.06.2023	
Število kolonij pri 37°C	<10	≤100	/mL	Skladen	09.06.2023	09.06.2023	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	08.06.2023	08.06.2023	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	09.06.2023	09.06.2023	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	08.06.2023	08.06.2023	
Svinec	<1	≤10	μg/L	Skladen	20.06.2023	20.06.2023	