

1. VODOOSKRBNI SISTEM KRIŽEVSKA VAS

Upravljalavec vodovoda – nosilec dejavnosti:

Občina Dol pri Ljubljani

Odgovorna oseba za zagotavljanje skladnosti z zahtevami pravilnika o pitni vodi:

Primož Kovač mag. inž. gozd.

Vodovod Križevska vas s pitno vodo oskrbuje naselje Križevska vas.

Iz vodooskrbnega sistema Križevska vas se oskrbuje s pitno vodo približno 44 oseb.

Pomembnejših objektov (živilski obrat, šola, vrtec), priključenih na vodovodno omrežje, v naselju ni. Na vodovod Križevska vas so priključeni le stanovanjski objekti in kmetije.

1.1.VODOVARSTVENO OBMOČJE VODNEGA VIRA VODOVODA KRIŽEVSKA VAS

Na podlagi 60. člena Zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91), 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99), je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 23. seji dne 3. 10. 2001 sprejel Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani.

1.2.ZAJETJE

Zajetje Pri koritu

Položaj zajetja se nahaja pri koritu nad cesto.

Zajetje je zaščiteno z ograjo in zaklenjeno. Dostopno do zajetja je z avtomobilom.

Pretok vode: Izdatnost izvira je močno odvisna od padavin in je v času visokega vodnega stanja več kot 6 l / sek, v času srednjega vodnega stanja približno 1 l /sek, v času suše pa približno 0,1 l /sek.

1.3. PRIMARNI CEVOVOD.

Cevi so iz alkatena in velike DN 50.

Dolžina primarnega cevovoda je 20 m.

1.4. REZERVOAR

Nov rezervoar Pri koritu

Rezervoar je velik 45 m³, nahaja se pri koritu nad cesto.

Rezervoar je v betonski izvedbi, ograjen z zaščitno mrežo in zaklenjen.

Dostop do rezervoarja je možen z osebnim vozilom.

S pomočjo črpal se voda prečrpa v višje ležeči rezervoar Ježa.

Ježe – Križevska vas

Rezervoar je velik 27 m³, nahaja se na najvišji točki pod hribom Cicelj.

Rezervoar je v betonski izvedbi, ograjen z zaščitno mrežo in zaklenjen.

Dostop do rezervoarja je možen s terenskim vozilom.

1.5. OMREŽJE

Dolžina sekundarnega vodovodnega omrežja je cca 1,5 km

Cevi so iz alkatena, DN 50.

Število priključkov: 13

Količina hidrantov: 3